

MANUAL DE USUARIO
Tramitación Expedientes Acceso
y Conexión

Con el fin de cumplir con las necesidades requeridas, se han realizado una serie de desarrollos en GEA para permitir al usuario la tramitación y gestión de sus expedientes.

En el apartado de expedientes, el usuario podrá seleccionar el tipo de expediente que desea dar de alta:

- Usuario Productor: únicamente puede dar de alta expedientes del tipo producción “Solicitud de Acceso y Conexión”.
- Resto de usuarios: podrán dar de alta expedientes tanto de tipo productor como de tipo consumo.

Ejemplo de instalador donde se aprecia que puede tramitar tanto expedientes de consumo como de producción.

MIKEL LARA INSTAL1 (INSTAL1)
Instalador

Sair

Mis Mensajes Información de Usabilidad Expedientes Contacto

Consumo
Alta Expediente

Producción
Solicitud de Acceso y Conexión

Gestión

Gestión de Expedientes

Filtro de Búsqueda
Código de Expediente
Código de Expediente

Búsqueda Avanzada

Buscar

Mostrar 10 registros

Expediente	Estado	Tipo	Motivo	Fecha Apertura	Fecha Estado	Tramitador	Dirección
9037573465	Abierto	Rápido	Productor / Generador	18/09/2020	18/09/2020	Sí	48 BILBAO Bº LUGAR VILLAMAYOR, 3, 1º A (48007)
9037573441	Abierto	Rápido	Productor / Generador	17/09/2020	17/09/2020	Sí	01 VITORIA GASTEIZ C/ CALLE DAS ROCAS, 1-FN, Bajo 52A (01006)
9037573430	Abierto	Rápido	Productor / Generador	17/09/2020	17/09/2020	No	48 BILBAO C/ AVENIDA PRIMERO DE MAYO, 3, 1º A (48014)
9037573428	Abierto	Rápido	Nuevo suministro	17/09/2020	17/09/2020	Sí	48 BILBAO Bº LUGAR VILLAMAYOR, 15-BIS , Bajo 1 (48007)

Sin embargo, si se accede con un perfil Productor solo se tiene permisos para dar de alta expedientes de producción.

The screenshot shows the user interface for a Producer profile. At the top right, the user is identified as 'CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS JEYMAR S.L. (CONSTRUC Productor)'. The main navigation bar includes 'Mis Mensajes', 'Información de Utilidad', 'Expedientes', and 'Contacto'. A dropdown menu is open under 'Expedientes', showing options for 'Producción', 'Solicitud de Acceso y Conexión', and 'Gestión'. The 'Alertas de Usuario' section is active, with radio buttons for 'No leídos', 'Leídos', and 'Todos'. A 'Marcar todas como Leídas' button is present. Below this is a search bar and a table of alerts. The table has columns for 'Fecha Alta' and 'Descripción'. The alerts list various system incidents and updates from 2018 and 2019. A pagination bar at the bottom indicates 'Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 34 registros (filtrado de un total de 35 registros)'.

Fecha Alta	Descripción
03/01/2019 09:29	INCIDENCIA RESUELTA: Les informamos que el error existente a la hora de restable...
21/12/2018 12:27	AVISO IMPORTANTE: Le recordamos que por su seguridad no debe aportar la contras...
18/12/2018 14:10	INCIDENCIA RESUELTA: Informamos que el problema existente en la gestión document...
18/12/2018 09:37	INCIDENCIA: Se ha detectado un problema en el acceso a la documentación de los ...
25/10/2018 13:54	IMPORTANTE: Desde ayer 24/10/2018 se viene dando un error en el alta de expedie...
24/01/2018 07:56	INCIDENCIA EN ENVIO DE DOCUMENTACION RESUELTA: Informamos que ya está resuelta l...
23/01/2018 13:21	INCIDENCIA EN ENVIO DE DOCUMENTACION: Informamos de la existencia, desde el pasa...
04/01/2018 15:12	IMPORTANTE: Desde el viernes día 20/1/2012 se ha detectado un error en la trami...
04/01/2018 15:12	NUEVA FUNCIONALIDAD Informamos que a partir de este lunes 9-3-2015 tanto la Cart...
04/01/2018 15:11	NOVEDAD IMPORTANTE: Próximamente se va a modificar la aplicación web, incluirá ...

Una vez seleccionada la opción de dar de alta un expediente de producción, se nos despliega un formulario con los siguientes campos a informar:

- Tipo: se trata del tipo de expediente; puede ser individual o varios suministros
- Motivo: siempre es Productor/Generador, no se permite modificarlo
- Régimen Regulatorio: permite elegir entre No Autoconsumo o Autoconsumo
- Fecha prevista de puesta en servicio: fecha estimada de puesta en marcha de la instalación de producción.
- Persona de contacto: nombre de la persona de contacto
- Teléfono de contacto: teléfono de la persona de contacto

Solicitud de Acceso y Conexión

1 Datos de la solicitud

Tipo *
Individual

Motivo *
Productor / Generador

Régimen Regulatorio *
Autoconsumo

Fecha prevista de puesta en servicio
24-09-2021

Persona de Contacto *
Alvaro

Teléfono *
,


 Siguiente

Lo siguiente es añadir los agentes adicionales al expediente. El concepto agente hace referencia a los usuarios que tienen permisos para consultar el expediente. Estos usuarios pueden ser de diferentes tipos (instalador, constructor, ingeniería, comercializador, promotor, productor). El agente titular del expediente es el cliente titular de la solicitud de acceso y conexión. En el caso del tipo de agente productor, aparece por defecto como agente titular el propio usuario que está dando de alta el expediente, ya que los usuarios productores solo pueden tramitar expedientes a su nombre. Si se desea añadir algún agente adicional al expediente, habría que pulsar en “Añadir Agente”.

Solicitud de Acceso y Conexión

2 Agentes Adicionales

Tipo	DNI / NIF / CIF	Nombre
Titular	A31638976	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS JEYMAR S.L.

 Añadir Agente

 Anterior

 Siguiente

Introducimos el número de documento del agente que queremos añadir y lo buscamos.

Solicitud de Acceso y Conexión

2 Agente Adicional

Número de Documento

78997911H

Contrato de Peaje

Contrato de Peaje

 Buscar

Una vez realizada la búsqueda, se nos muestran los datos del agente que deseamos añadir, y nos da la opción de elegir la modalidad de agente.

Solicitud de Acceso y Conexión

2 Agente Adicional - Información Fiscal

Agente

Comercializador

Tipo de Documento *

DNI / NIF

Número de Documento *

78997911H

Tratamiento *

Sra

Nombre *

Primer Apellido *

Segundo Apellido *

 Anterior


 Siguiente

Una vez aceptados los datos, se nos añade a la lista de agentes adicionales del expediente, junto al titular que está dando de alta el expediente.

Solicitud de Acceso y Conexión

2 Agentes Adicionales

	Tipo	DNI / NIF / CIF	Nombre
	Titular	A31638976	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS JEYMAR S.L.
	Comercializador	78997911H	

 Añadir Agente

 Anterior

 Siguiente

Una vez seleccionados los agentes del expediente, hemos de indicar la localización del suministro que se quiere tramitar. Para facilitar esta tarea, se muestra la opción de buscar la localización en base a la dirección, a un CUPS ya existente, por contrato de peaje o en base a las características del aparato de medida. A continuación, realizamos la búsqueda en base a la dirección.

Solicitud de Acceso y Conexión

Localización de Suministro

Búsqueda por

Dirección

Código Postal

48014

Provincia *

BIZKAIA

Población *

BILBAO

Calle *


CALLE AVENIDA PRIMERO DE MAYO

Portal *

PORTAL 3

Dirección *

1 A (Vivienda)

 Nueva Dirección

 Buscar

Búsqueda de Dirección de Suministro Cercana

CUPS

Contrato de Peaje

Aparato de Medida

Tipo de Aparato *

Marca *

Número de Serie *



En el caso de que no se encuentre ninguna dirección de suministro en la ubicación deseada, se puede dar de alta una nueva dirección accediendo a Nueva Dirección.

Solicitud de Acceso y Conexión

3 Localización de Suministro - Dirección de Suministro

Código Postal

48014

Provincia *

BIZKAIA

Población *

BILBAO (BILBAO)

Tipo Vía *

CALLE

Vía *

AVENIDA PRIMERO DE MAYO

Tipo Portal *

PORTAL

Portal *

3

Tipo Escalera

Escalera

Tipo Piso

Piso

Tipo Mano

Mano

Coordenadas del Suministro (UTM ETRS89 T30) *

462417

4758890

Coordenada Z

Observaciones del Suministro

Observaciones

Anterior

Siguiente

Si, por el contrario, la dirección introducida en origen si existía, se muestra un nuevo formulario donde incorporar las coordenadas exactas del suministro. La coordenada Z no es obligatorio rellenarla, únicamente se exigen las coordenadas X e Y.

Para poder localizar su instalación es necesario introducir correctamente las coordenadas, estas deben ser introducidas en formato HUSO 30 UTM ETRS89 T30

Adjuntamos un enlace a la página del ministerio de agricultura, en la que se pueden obtener fácilmente en este formato.

<https://sig.mapama.gob.es/geoportal/>

Solicitud de Acceso y Conexión

3 Localización de Suministro - Dirección de Suministro

Código Postal

Provincia *

Población *

Calle *

Portal *

Dirección *

Coordenadas del Suministro (UTM ETRS89 T30)

Observaciones del Suministro


 Anterior


Siguiente 

Una vez validada la dirección del suministro, es necesario informar la dirección de correspondencia vinculada al expediente. Con el fin de facilitar esta tarea, se permite rellenar de forma automática pulsando en los botones “Misma que Dirección Fiscal del Solicitante” y “Misma que Dirección de Suministro”

Solicitud de Acceso y Conexión

3 Dirección de Correspondencia

 Misma que Dirección Fiscal del Solicitante

 Misma que Dirección de Suministro

Código Postal

Provincia *

Población *

Calle *

Portal *

Piso y Mano *

 Nueva Dirección

 Anterior

 Siguiente


En este punto, la tramitación del expediente varía en función de si la opción de Régimen Regulatorio seleccionada es Autoconsumo o No Autoconsumo.

Autoconsumo

Procedemos a rellenar los datos de la instalación que vamos a dar de alta, siendo necesario añadir al menos un grupo a la instalación. La configuración de medida estándar para una instalación de autoconsumo conectada a red interior de un único consumidor, solo necesita del contador de cliente ya instalado en el punto frontera. En caso de que se deseara utilizar otra configuración, se debe indicar los motivos y adjuntar esquema unifilar de medida propuesto.

Solicitud de Acceso y Conexión

4 Instalaciones

Nombre de la instalación *	Uso de la Energía *
<input type="text" value="Instalación Alvaro"/>	<input type="text" value="Solar fotovoltaica techo > 20 kW"/>
Contacto Técnico *	Contacto Administrativo *
<input type="text" value="Álvaro"/>	<input type="text" value="Álvaro"/>
Teléfono de Contacto *	Email de Contacto *
<input type="text" value="66666666"/>	<input type="text"/>
Previsión de Venta Anual (KWh)	Referencia catastral *
<input type="text" value="150"/>	<input type="text" value="98543597435Vh9543584"/> 

Configuración de medida a instalar

<input checked="" type="checkbox"/> Equipo en punto frontera	<input type="checkbox"/> Equipo de consumo	<input type="checkbox"/> Equipo de generación
--	--	---

▲	◆ Num. Grupo	◆ Tipo Instal	◆ Combustible	◆ Cogeneración	◆ Potencia Instalada (W)
Ningún dato disponible en esta tabla					

Anterior

+ Añadir Grupo

Siguiente

No Autoconsumo

Procedemos a rellenar los datos de la instalación que vamos a dar de alta, siendo necesario añadir al menos un grupo a la instalación. El formulario a rellenar no nos solicita informar la configuración de medida a instalar, a diferencia que en los autoconsumos donde si lo solicita.

Solicitud de Acceso y Conexión

4 Instalaciones

Nombre de la instalación * <input type="text" value="Instalación Álvaro"/>	Uso de la Energía * <input type="text" value="Solar fotovoltaica techo <= 20 kW"/>
Contacto Técnico * <input type="text" value="Álvaro"/>	Contacto Administrativo * <input type="text" value="Álvaro"/>
Teléfono de Contacto * <input type="text" value="628551260"/>	Email de Contacto * <input type="text"/>
Previsión de Venta Anual (kWh) <input type="text" value="15"/>	Referencia catastral * <input type="text" value="9872023VH579755639"/> 

▲	◆	◆	◆	◆	◆
Num. Grupo	Tipo Instal	Combustible	Cogeneración	Potencia li	
Ningún dato disponible en esta tabla					

[+ Añadir Grupo](#)

[^ Anterior](#)

[v Siguiente](#)

Los siguientes pasos del proceso son comunes, independientemente del Régimen Regulatorio al que pertenezcan.

Al proceder a añadir el grupo se solicita información técnica del mismo. Una vez hemos cumplimentado toda la información requerida pulsamos en Añadir.

Solicitud de Acceso y Conexión

4 Instalaciones

▲	Num. Grupo	Tipo Instal	Combustible	Cogeneración	Potencia Instalada (W)
Ningún dato disponible en esta tabla					

Tipo Instal *
B1112 - Solar fotovoltaica techo > 20 Kw

Combustible *
FOTOVOLTAICA

Cogeneración

Número de módulos *
15

Potencia módulo (W) *
10.000

Potencia pico (W)
150.000

Número de inversores
12

Potencia inversor (W)
10.000

Potencia máxima inversores (W)
120.000

Potencia instalada (W) *
150.000

Una vez se ha añadido el grupo de la instalación podemos continuar añadiendo más o continuar la tramitación del expediente pulsando Siguiente.

Solicitud de Acceso y Conexión

4 Instalaciones

▲	Num. Grupo	Tipo Instal	Combustible	Cogeneración	Potencia Instalada (W)
 ✕	1	B1112 - Solar fotovoltaica techo > 20 Kw	FOTOVOLTAICA	N	150.000

Tipo Instal *

Combustible *

Cogeneración

Número de módulos *
Número de módulos

Potencia módulo (W) *
Potencia módulo (W)

Potencia pico (W)
Potencia pico (W)

Número de inversores
Número de inversores

Potencia inversor (W)
Potencia inversor (W)

Potencia máxima inversores (W)
Potencia máxima inversores (W)

Potencia instalada (W) *
Potencia instalada (W)

Para continuar con la tramitación del expediente, se solicita información adicional de las instalaciones tramitadas.

Solicitud de Acceso y Conexión



4 Instalaciones



Fecha de validez de la garantía económica *	Importe de la garantía económica (€) *
<input type="text" value="14-04-2021"/> 	<input type="text" value="10.000"/> 
Pot. contratada prevista para el consumo de los SSAA (W) *	Máxima Corriente de pico en Cortocircuito (kA) *
<input type="text" value="5.000"/> 	<input type="text" value="4"/> 

Elementos de acumulación

Potencia instalada de salida (W) *	Energía máxima almacenada (kWh) *
<input type="text" value="20.000"/>	<input type="text" value="20"/>
<input type="checkbox"/> Podrá superar la potencia nominal	

Margen de control de factor de potencia

Inductivo (cos fi) *	Capacitivo (cos fi) *
<input type="text" value="0,9"/> 	<input type="text" value="0,9"/> 

Descripción nudo o posición exacta	Nudo o posición exacta
<input type="text" value="Descripción nudo o posición exacta"/>	<input type="text" value="Nudo o posición exacta"/> 
Tensión propuesta del nudo de conexión (V)	
<input type="text" value="30.000"/>	
Presupuesto total estimado (€ sin IVA)	Ajuste al margen disponible *
<input type="text" value="100.000"/> 	<input type="text" value="Los solicitantes no aceptan ajuste con reducción de potencia"/>
Nudo de afección a la red de Transporte *	
<input type="text" value="Nudo de afección a la red de Transporte"/>	

 Anterior

 Siguiente

Con el fin de mejorar la experiencia de cliente y la transparencia a la hora de la tramitación del expediente, se solicita al cliente los canales por los que quiere recibir las comunicaciones del estado de su expediente.

Solicitud de Acceso y Conexión

5 Suscripciones - Datos de Suscripción

Modo de Notificación *

Por SMS y Email

Email *

almartinez@iberdrola.es

Confirmar Email *

almartinez@iberdrola.es

SMS *

628551260

Comfirmar SMS *

628551260

Anterior

Siguiente

Para finalizar el proceso de alta, se solicitan una serie de datos adicionales relacionados con aspectos del expediente.

Solicitud de Acceso y Conexión

6 Otros Datos

Tensión (V) *

30.000

Potencia (W) *

150.000

Uso de la Energía *

Solar fotovoltaica techo > 20 kW

Observaciones Generales

Observaciones Generales

Expedientes Relacionados

Expedientes Relacionados

Anterior







Crear Expediente

Una vez informados los campos, se pulsa en Crear Expediente y se da de alta la Solicitud de Acceso y Conexión. Para continuar con la tramitación del expediente es necesario entregar toda la documentación requerida. Podemos identificar la documentación pendiente de entregar fijándonos en el campo Estado:

Solicitud de acceso y conexión

Se ha dado de alta la Solicitud de Acceso y Conexión con el código 9037573714. Se informa al usuario que todavía no se da por abierta la solicitud quedando en la fase de pendiente de entregar toda la información requerida. Se hace saber que los tiempos a cumplir no comenzarán a contar hasta que no se haya entregado toda la documentación pertinente.

Mostrar registros

Fecha	Tipo Documento	Estado	Descripción	Inst. Generación
 2020-09-28	Fichero con los polígonos de superficie ocupados por la planta en formato kmz/kml.	Pendiente de entregar		
 2020-09-28	Fotocopia DNI o poderes en caso de S. Mercantil	Pendiente de entregar		
 2020-09-28	Plano con el nudo de conexión exacto al que pretende conectarse el productor	Pendiente de entregar		
 2020-09-28	Resguardo acreditativo del depósito de la garantía económica	Pendiente de entregar		
 2020-09-28	Declaración firmada del instalador	Pendiente de entregar		
 2020-09-28	Memoria Técnica	Pendiente de entregar		

Mostrando registros del 1 al 6 de un total de 6 registros

< 1 >

[+ Nuevo Documento](#)

Esta documentación puede presentarse en el momento del alta del expediente o posteriormente desde la pantalla de detalle del expediente. En esta pantalla nos aparece marcado en color naranja el botón Documentación, indicando de este modo que tenemos documentos pendientes de presentar (Se adjunta al final de este manual la documentación requerida en cada uno de los casos.).






MUY IMPORTANTE: Para evitar retrasos en la apertura o tramitación de su expediente, rogamos verifiquen que la documentación subida a través del gestor documental es la correcta y está debidamente cumplimentada.



No se admitirá documentación por otras vías diferentes al gestor documental del portal GEA.

Detalle de Expediente 9037573714

Tipo de Expediente:	Rápido
Estado:	Abierto
Tipo de Suministro:	Oficina
Motivo del Expediente:	Productor / Generador
CUPS:	ES002100009619085JE
Localización:	C/ C/ MAYOR, 7 , BAJO , 10 BILBAO BIZKAIA

Fases de tramitación

 Documentación ⁶  Contactos  Autoconsumo  Conversaciones  Agentes  Notificaciones  Suscripciones

 Domic. Bancaria  Inf. Técnica Inst. Productoras  Observaciones


Alternativas

Alternativa	Potencia (W)	Tensión (V)	Aceptada
1	150.000	30.000	Sí

Datos del Centro Gestor de Acometidas

Desde esta pantalla observamos los documentos que tenemos pendientes, así como los que ya hemos ido entregando con su correspondiente estado. De forma automática se genera el documento “Copia de Solicitud de Acceso y Conexión” sirviendo este como acuse de recibo de la solicitud creada.








Documentación de Expediente 9037573714

 Solicitud de acceso y conexión

Se ha dado de alta la Solicitud de Acceso y Conexión con el código 9037573714. Se informa al usuario que todavía no se da por abierta la solicitud quedando en la fase de pendiente de entregar toda la información requerida. Se hace saber que los tiempos a cumplir no comenzarán a contar hasta que no se haya entregado toda la documentación pertinente.


Mostrar registros

Buscar

Fecha	Tipo Documento	Estado	Descripción	Inst. Generación
 2020-09-28	Fichero con los polígonos de superficie ocupados por la planta en formato kmz/kml.	Pendiente de entregar		
 2020-09-28	Fotocopia DNI o poderes en caso de S. Mercantil	Pendiente de entregar		
 2020-09-28	Plano con el nudo de conexión exacto al que pretende conectarse el productor	Pendiente de entregar		
 2020-09-28	Resguardo acreditativo del depósito de la garantía económica	Pendiente de entregar		
 2020-09-28	Declaración firmada del instalador	Pendiente de entregar		
 2020-09-28	Memoria Técnica	Pendiente de entregar		
 2020-09-28	Copia Solicitud de Acceso y Conexión	Entregado/Aceptado	Documento	

Mostrando registros del 1 al 7 de un total de 7 registros

< 1 >


 Nuevo Documento

En el caso de los expedientes con Régimen Regulatorio Autoconsumo, una vez creado el expediente, es necesario indicar el tipo de Autoconsumo que corresponde a la instalación. Para ello, desde la pantalla de Detalle de Expediente se ha creado un nuevo módulo denominado Autoconsumo. Este módulo solo será visible para los expedientes con Régimen Regulatorio Autoconsumo.

Detalle de Expediente 9037573465

Tipo de Expediente:	Rápido
Estado:	Abierto
Tipo de Suministro:	Vivienda
Motivo del Expediente:	Productor / Generador
CUPS:	E50021000009678998LC
Localización:	Bº LUGAR VILLAMAYOR, 3 , 1ªA BILBAO BIZKAIA

Fases de tramitación



-  Documentación
 -  Contactos
 -  Autoconsumo
 -  Conversaciones
 -  Agentes
 -  Notificaciones
 -  Suscripciones
-  Domic. Bancaria
 -  Solicitud de Cancelación
 -  Observaciones

Alternativas

Alternativa	Potencia (W)	Tensión (V)	Aceptada
1	10.000	30.000	Sí

Datos del Centro Gestor de Acometidas

Una vez seleccionada la opción de Autoconsumo, se nos despliega un formulario donde se solicita informar el Tipo de Autoconsumo del expediente. Además, es necesario añadir al menos un CUPS de consumo y su porcentaje de reparto correspondiente al autoconsumo. La suma de los porcentajes de reparto de los CUPS de consumo añadidos al expediente en ningún caso puede ser superior a 100.

Autoconsumo Expediente 9037573465

Tipo Autoconsumo *

Mostrar registros

CUPS	Reparto (%)
Ningún dato disponible en esta tabla	

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros < >

Añadir CUPS

CUPS de Consumo

Reparto (%)

+ Añadir

DOCUMENTACION NECESARIA:

Se indica a continuación la documentación necesaria en cada uno de los siguientes casos:

Auto consumidores

>100 kW

- -Resguardo acreditativo de haber depositado una garantía económica por cuantía de 40 €/kW emitido por la administración competente.
- -Fichero con los polígonos de superficie ocupados por la planta en formato kml/kmz.

Para facilitar la creación de este tipo de ficheros se adjunta un enlace a la página de soporte de Google en la que se indica cómo proceder para la creación de un fichero kml/kmz

https://support.google.com/earth/answer/9398104?hl=es&ref_topic=9395031

- -Plano con el punto de conexión propuesto.
- - Para solicitudes > 1 MW, Formulario T-243 cumplimentado (última versión disponible) para poder solicitar su aceptabilidad al operador del sistema.

Enlace a la Página de REE para obtener la versión más actualizada de los formularios T-243 y T-248.

<https://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio/normativa-guias-y-procedimientos>

- -Fotocopia del DNI y poderes en caso de sociedad mercantil.
- -Esquemas unifilares de la instalación. Este documento es obligatorio para tensiones de conexión propuestas ≥ 132 kV.
- -Proyecto Básico (>100 kW). Este documento se puede adjuntar ahora o tras la aceptación de condiciones.
- -Cronograma de Ejecución. Este documento se puede adjuntar ahora o tras la aceptación de condiciones.

- -Enlace a la página del IDAE para obtener modelos de acuerdo de reparto de energía a aportar en función de la modalidad de autoconsumo.

<https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-autoconsumo>

- -Acuerdo para unificar los consumos de la instalación de Generación en la instalación de consumo (Opcional).

Solo si el titular de la instalación de generación es diferente al de la instalación de consumo. En caso contrario sería necesario instalar contador independiente para la instalación de generación.

- -Esquema unifilar de medida propuesto (Opcional).

La configuración de medida estándar para una instalación de autoconsumo conectada a red interior de un único consumidor solo necesita del contador de cliente ya instalado en el punto frontera. En caso de que se deseara utilizar otra configuración, se debe indicar los motivos y adjuntar esquema unifilar de medida propuesto.

≤100 kW

- **-Fichero con los polígonos de superficie ocupados por la planta en formato kml/kmz.**

Para facilitar la creación de este tipo de ficheros se adjunta un enlace a la página de soporte de Google en la que se indica cómo proceder para la creación de un fichero kml/kmz

https://support.google.com/earth/answer/9398104?hl=es&ref_topic=9395031

- -Plano con el punto de conexión propuesto.
- -Fotocopia del DNI y poderes en caso de sociedad mercantil.
- -Esquemas unifilares de la instalación. Este documento es obligatorio para tensiones de conexión propuestas ≥ 132 kV.
- -Memoria Técnica (<100 kW). Este documento se puede adjuntar ahora o tras la aceptación de condiciones.

- **-Cronograma de Ejecución. Este documento se puede adjuntar ahora o tras la aceptación de condiciones.**

- -Enlace a la página del IDAE para obtener modelos de acuerdo de reparto de energía a aportar en función de la modalidad de autoconsumo.

<https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-autoconsumo>

- **-Acuerdo para unificar los consumos de la instalación de Generación en la instalación de consumo (Opcional).**

Solo si el titular de la instalación de generación es diferente al de la instalación de consumo. En caso contrario sería necesario instalar contador independiente para la instalación de generación.

- -Esquema unifilar de medida propuesto (Opcional).

La configuración de medida estándar para una instalación de autoconsumo conectada a red interior de un único consumidor solo necesita del contador de cliente ya instalado en el punto frontera. En caso de que se deseara utilizar otra configuración, se debe indicar los motivos y adjuntar esquema unifilar de medida propuesto.

Productores

>10 kW

- -Resguardo acreditativo de haber depositado una garantía económica por cuantía de 40 €/kW emitido por la administración competente.
- -Fichero con los polígonos de superficie ocupados por la planta en formato kml/kmz.

Para facilitar la creación de este tipo de ficheros se adjunta un enlace a la página de soporte de Google en la que se indica cómo proceder para la creación de un fichero kml/kmz

https://support.google.com/earth/answer/9398104?hl=es&ref_topic=9395031

- -Plano con el punto de conexión propuesto.
- - Para solicitudes > 1 MW, Formulario T-243 cumplimentado (última versión disponible) para poder solicitar su aceptabilidad al operador del sistema.
Enlace a la Página de REE para obtener la versión más actualizada de los formularios T-243 y T-248.
<https://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio/normativa-guias-y-procedimientos>
- -Fotocopia del DNI y poderes en caso de sociedad mercantil.
- -Esquemas unifilares de la instalación. Opcional, este documento es obligatorio para tensiones de conexión propuestas ≥ 132 kV.
- -Proyecto Básico (>100 kW)/Memoria Técnica (<100 kW). Este documento se puede adjuntar ahora o tras la aceptación de condiciones.
- -Cronograma de Ejecución. Este documento se puede adjuntar ahora o tras la aceptación de condiciones.

≤ 10 kW

- -Fichero con los polígonos de superficie ocupados por la planta en formato kml/kmz.

Para facilitar la creación de este tipo de ficheros se adjunta un enlace a la página de soporte de Google en la que se indica cómo proceder para la creación de un fichero kml/kmz

https://support.google.com/earth/answer/9398104?hl=es&ref_topic=9395031

- -Plano con el punto de conexión propuesto.
- -Fotocopia del DNI y poderes en caso de sociedad mercantil.
- -Esquemas unifilares de la instalación. Opcional, este documento es obligatorio para tensiones de conexión propuestas ≥ 132 kV.
- -Memoria Técnica (<100 kW). Este documento se puede adjuntar ahora o tras la aceptación de condiciones.
- -Cronograma de Ejecución. Este documento se puede adjuntar ahora o tras la aceptación de condiciones.

ERRORES COMUNES AL CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD.

Indicamos a continuación los errores habituales que hemos detectado a la hora de cumplimentar la solicitud.

- Introducir las coordenadas en un datum y huso incorrecto.

Como se ha indicado más arriba, para poder localizar su instalación las coordenadas deben ser introducidas en formato HUSO 30 UTM ETRS89 T30.

A continuación, se adjunta un enlace en el que de manera sencilla se pueden obtener con el datum y Huso correcto.

<https://sig.mapama.gob.es/geoportal/>

- Introducir los documentos en ubicaciones incorrectas.

Para facilitar la identificación de los documentos a subir en cada uno de los tipos, en nuestra página web dispone de ejemplos para algunos de ellos.

- Introducir el formulario T-243 de REE sin cumplimentar y/o en formato pdf. Se debe adjuntar, en su caso, la última versión correctamente cumplimentada en el formato Excel original y no en pdf según se indica en la Guía descriptiva del Procedimiento de Acceso a la Red de REE.
- Introducir documentos bancarios o certificados de compañías de seguros en lugar del *resguardo acreditativo de haber depositado la garantía económica en la caja general de depósitos emitido por la administración competente (ver documento de ejemplo)*. No se admiten documentos bancarios ni de certificados de compañías de seguros.